

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор  
 МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»  
 Л.Н.Голубева  
 « 01 » июня 2018г.

**Корректировка паспорта доступности**  
 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
 города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Отсутствует информация на объекте (визуальная, тактильная)	К,О,С,Г,У	Установлена оборудования с информацией на объекте (визуальной, тактильной). СП 59.13330.2012 п.4.1.1  Установлена тактильная кнопка вызова персонала для МГН, в том числе инвалидов-колясочников с знака.	Текущий ремонт

Вызов  
персонала

